



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПРОКУРАТУРА
СМИДОВИЧСКОГО РАЙОНА

679150, п. Смидович,
пер. Партизанский, 2«б»
тел/факс: 2-24-49

E-mail: prok-smid@mail.ru

от 12.2023 № 7-45-2023/309



Директору МБОУ «Школа-сад № 9
с. Песчаное»

Шершовой Г.В.

пер. Новый, 3
с. Песчаное, ЕАО

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
федерального законодательства

Прокуратурой района проведены надзорные мероприятия на предмет соблюдения требований пожарной безопасности в зданиях образовательных организаций.

В силу ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны, соблюдать требования пожарной безопасности; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила противопожарного режима), которыми утвержден порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

Согласно п. 54 Правил противопожарного режима, руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

В соответствии с п. 13 Правил противопожарного режима, при эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и

АГ № 001816

Прокуратура Смидовичского района Еврейской
автономной области
№ 7-45-2023/309-23-20990005

инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.

Согласно пп. «а» п. 17 Правил противопожарного режима, руководители организаций: обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время.

Проведенными 01.12.2023 проверочными мероприятиями установлено, что образовательной организацией МБОУ «Школа-сад № 9 с. Песчаное» допускаются нарушения требований пожарной безопасности в здании организации.

Проверка показала, что образовательной организацией допускаются следующие нарушения требований, предусмотренных Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, а именно:

- в здании школы-сада не проводится огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения здания (п.13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима»);

- в здании школы-сада требуется замена автоматической пожарной сигнализации (п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима»);

- в здании школы-сада необходимо привести в исправное состояние наружные пожарные лестницы (пп. «а» п.17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима»).

Установленные факты нарушений являются недопустимыми по причине нарушения прав несовершеннолетних, а также иных граждан, на обеспечение безопасности нахождения в образовательной организации.

Допущенные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении требований пожарной безопасности работниками образовательной организации, а также отсутствии контроля со стороны руководства.


В соответствии со ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить дисциплинарные взыскания в виде замечания; выговора; увольнения по соответствующим основаниям.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 6, 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.
2. В установленный законом месячный срок принять конкретные меры, направленные на устранение допущенных нарушений, их причин и условий, им способствующих.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах, в том числе о лицах, привлеченных к ответственности, сообщить в прокуратуру Смидовичского района.
4. С целью обеспечения возможности участия работников прокуратуры в рассмотрении представления заблаговременно проинформировать о дне и времени его рассмотрения.

Заместитель прокурора района

 Р.Е. Орищенко