

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
"СМИДОВИЧСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"  
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
СТЕПЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ШКОЛА-САД № 9 С.ПЕСЧАНОЕ"  
(МБОУ "ШКОЛА-САД № 9 С.ПЕСЧАНОЕ")  
ОГРН 1027900634664 ИНН 7903003020  
679184, ЕАО, с. Песчаное, пер. Новый, д. 3  
тел. 28-3-22

В прокуратуру  
Смидовичского района  
Еврейской автономной области  
прокурору района

Р.Е.Орищенко  
от директора МБОУ «Школа-сад №9  
с.Песчаное» Г.В.Шешовой

№ \_\_\_\_\_ от " 22 " 12 20 23 г.

На Ваше представление от 20.12.2023г № 8-02-2023 об устранении нарушений законодательства в сфере противопожарного режима могу пояснить следующее:

1. Ваше представление рассмотрено 22.12.2023г
2. Администрация МБОУ «Школа-сад №9 с.Песчаное» неоднократно доводила до сведения отдела образования информацию о том, что огнезащитная обработка чердачного перекрытия должна быть проведена в августе 2020 года, а пожарная сигнализация морально и физически устарела.

В отдел образования направлено письмо о необходимости предусмотреть в бюджете школы-сада средства на оплату услуг по огнезащитной обработке чердачного помещения, а также заменить пожарную сигнализацию.

(приложение №1)

3. Пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не смотря на то, что она морально и физически устарела, исправно осуществляет свои функции.
4. Пожарная лестница приведена в соответствие: окрашена в соответствии с ГОСТ9.032.11-85 (класс покрытия не ниже 5), восстановлена деформированная ступень.

Ответственному за противопожарное состояние здания МБОУ «Школа-сад №9 с.Песчаное» завхозу И.А.Климовой объявить дисциплинарное взыскание за неисполнение должностных обязанностей в части организации противопожарных мероприятий.

(приложение №2)



Директор

Г.Г.В.Шершова